

Vedenotto Suurteollisuuspuiston palovesiverkostosta

- Vedenotto Suurteollisuuspuiston palovesiverkosta ja sen lopetus tulee ilmoittaa Suurteollisuuspuiston pääportille numeroon 02 53 58 200.
- Dieselkäyttöiset palovesipumput PKY1 ja PKY2 pidetään automaattijolla.
- Paineenylläpitopumput P1 ja P3 ylläpitävät verkoston paineen riittävällä tasolla (9,5 bar). Verkostoon asennetut paineanturit löytyy viereisestä kartasta.
- 22.7.2022 voimaan astunut varautumissuunnitelma, jossa palovettä vaativan puhdistustyön tilaajan on järjestettävä palovesipumppaamolle varmistushenkilö, on kumottu 13.11.2023 alkaen.

