

HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO

PALOVESIKATKOT SUURTEOLLISUUSPUISTOSSA



BOLIDEN


NORNICKEL

STEP

 **kemira**

Versio	Päiväys	Päivityksen syy	Laatija
Rev. 1	19.2.2025	Uusi ohje	Pekka Niemi / 247 Satakunnan Turvapalvelut
Rev. 2	xx.xx.2025	Yleispäivitys sekä henkilövaihdoksista	Janne Vuorela / 247 Satakunnan Turvapalvelut

1. Ohjeen tarkoitus

Tämä ohje on tarkoitettu Harjavallan Suurteollisuuspuiston palovesiverkkoa koskevia kunnossapito- ja muutostöitä varten tarvittavien vesikatkojen varautumiseen.

2. Yleistä

STP Harjavallan tehdasalueilla on palovesipumppaamo ja palovesiverkosto paloposteineen. Palovesipumppaamo koostuu palovesisäiliöstä sekä neljästä dieseltöimisestä palovesipumpusta. Yhden palovesipumpun nimellistuotto on 12 500 l/min, 8 bar paineella. Palopostiverkostoon voidaan pumpata yhtäaikaan kahdella pumpulla vettä, jolloin järjestelmän nimellistuotto on 25 000 l/min. Dieselpumppujen lisäksi tilassa on paineenkorotuspumppu ja painesäiliö, jotka ylläpitävät paineen putkistossa sekä niin sanottu vähäisen kulutuksen pumppu, joka mahdollistaa palovesilinjaston huollon ja testaukset sekä vähäiset ja lyhytaikaiset muut vedenotot palovesiverkostosta.

Korkeapainepesujen vedenoton aloitus ja lopetus Suurteollisuuspuiston palovesiverkosta tulee aina ilmoittaa Suurteollisuuspuiston pääportille, puh. 02 434 8200

3. Katkon laajuuden ja keston määrittäminen

247 Satakunnan turvapalveluiden laitteenhoitaja tai teollisuuspalopäällikkö määrittävät palovesikartasta katkon alueen ja alueella olevat osastot saatuaan tiedon mihin palovesikatko tarvitaan. Alue pyritään rajaamaan pienimmäksi mahdolliseksi.

Palovesikatkoa vaativat korjaus- ja huoltotyöt tulee aina suorittaa mahdollisimman nopeasti, niin ettei palovesikatko aiheuta vaaratilanteita. Palovesikatkon suunniteltu pituus on enintään kahdeksan tuntia.

4. Katkon ajankohdan sopiminen

Palovesikatkot pyritään järjestämään tiistaisin tai keskiviikkoisin, silloin kun katko koskee koko Suurteollisuuspuiston palovesilinjan aluetta. Lisäksi varmistetaan, ettei alueen yrityksillä ole kyseisenä päivänä päiväseisakkia tai muuta suunniteltua tulityötä.

Teollisuuspalopäällikkö lähettää hyvissä ajoin ajankohdan suunnitteluviestin alueen yritysten vastuushenkilöille. Viestin vastaanottajat ovat lueteltuna yrityskohtaisesti tämän asiakirjan liitteessä, liite 1. Viestit lähetetään vastaanottokuittauksella varustettuna.

5. Varotoimet katkon aikana

Aina kun kyseessä on koko aluetta koskeva palovesikatko, tai katko koskee uutto-pelkistämöä otetaan teollisuuspalokunta asemavalmiuteen vähintään vahvuudella 1+3 (ryhmänjohtaja ja kolme teollisuuspalomiestä).

Työn suorittaja tekee omasta työstään työkohtaisen riskienarvioinnin, sekä hakee työluvan työlupakäytännön mukaisesti.

Lähtökohtaisesti katkon vaikutusalueella ei tehdä tulitöitä. Jos katkon aikana kuitenkin tulitöitä on välttämätöntä tehdä, tulee tulityöstä tehdä erillinen riskienarviointi yrityksen EHS organisaation ja 247 Satakunnan turvapalveluiden pelastustoimen henkilöstön kanssa.

Jos katkon alueella on sprinklereitä, pitää niiden vaikutusalueelle järjestää vartiointi ja vaihtoehtoinen sammutuskalusto STP irtikytentäohjeen mukaisesti. Tämä varautuminen on yritysten ja osastojen vastuulla.

Jokainen yritys suorittaa lisäksi oman riskienarviointinsa siitä, onko olemassa kohonnutta tulipaloriskiä tai muuta vastaava, johon palovettä voidaan tarvita, esimerkkinä rikkihappotehtaiden hätjähdytys.

6. Tiedotus- ja valmisteluasiat

Kun palovesikatkon ajankohta on sovittu ja sen vaikutusalue on selvillä, palovesikatkosta informoidaan yritysten omissa intraneteissa ja infonäytöillä sekä Suurteollisuuspuiston internet-sivuilla vähintään viisi arkipäivää ennen katkoa. Yritykset hoitavat itse tiedon katkosta omille tarvittaville sidosryhmilleen hyvissä ajoin. Yritysten tiedotusvastaavat on lueteltuna tämän asiakirjan liitteessä, liite 2.

Katkon ajankohdasta ilmoitetaan myös tätä tarkoitusta varten perustetussa WhatsApp -ryhmässä sekä Suurteollisuuspuiston tekstiviestikanavalla.

Katkon päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Liite 1, Suunnitteluviestin vastuuhenkilöt ja tiedotettavat

Boliden Harjavalta

Vastuuhenkilöt:	Tiedotettavat:
Jaakko Korpela, Veneranta Tommi, Jukka Tähkä ja Juuso Karjala	Tanja Lilja, Arttu Hakanpää, Jaakko Korpela, Tommi Veneranta, Jukka Tähkä, Juuso Karjala, Markus Haavisto, Antti Salminen, Juho-Matti Ojala, Jari Ollila, Heidi Valtonen, Juha Hakanpää

Nornickel Harjavalta

Vastuuhenkilöt:	Tiedotettavat:
Janne Lahtinen, Minna Venho, Juuso Äijälä	Juuso Lindqvist, Aleksi Poikkimäki, Iiris Paavisto, Janne Lahtinen, Minna Venho, Juuso Äijälä, Jussi Jokinen, Aleksi Laukkanen

Kemira

Vastuuhenkilöt:	Tiedotettavat:
Jussi Ruusunen	Jussi Ruusunen

Linde

Vastuuhenkilöt:	Tiedotettavat:
Harry Tuomisto	Harry Tuomisto

STEP

Vastuuhenkilöt:	Tiedotettavat:
Elisa Lehtikangas	Elisa Lehtikangas

Liite 2, Tiedotusvastaavat

Boliden Harjavalta: Suvi Hallikainen

Nornickel Harjavalta: Iiris Paavisto, Marjaana Holm

Suurteollisuuspuisto intra: Suvi Hallikainen, varalla Marjaana Holm