

Työkalukonttien vaatimukset

1 Ohjeistus työkalukonttien vaatimuksista

1.1 Työkalu ja varastokontit Boliden Harjavallan alueella

- Työkalu- ja varastokontin sijoittaminen alueelle on luvanvaraista. Varmista yhteyshenkilöltäsi, että kontin tuomiseen on lupa ja asianmukainen sijoituspaikka alueella. Ilman lupaa konttia ei saa alueelle tuoda.
- Kontin sijainnissa tulee huomioida, että kontti ei aiheuta vaaraa liikenteelle eikä häiriö- tai palotilanteissa vaaraa muille konteille tai rakennuksille. Pelastusteitä ei saa katkaista.
- Kontti tulee merkitä ohjeen mukaisesti ja tarvittaessa kontti tulee olla siirrettävissä pois nopeasti.
- Kontin käyttötarkoitus tulee selkeästi käydä ilmi kontin merkinnässä (taukotila, työkalukontti, varastokontti tai muu käyttötarkoitus).
- Ohje STP-alueen tulityösuunnitelmasta.

[Harjavallan-Suurteollisuuspuisto-Tulityösuunnitelma.pdf](#)

- 6.3 Palavien nesteiden ja kaasujen varastointi Suurteollisuuspuistossa Palavien nesteiden, kaasujen ja räjähteiden varastoinnista on sovittava etukäteen Suurteollisuuspuiston yrityksiensä vastuuhenkilöiden ja käytönvalvojien kanssa. Kaasupullot tulee säilyttää aina pystyasennossa. Vakituksella tulityöpaikalla käytössä olevat asetyleeni- ja happipullot säilytetään joko pullokärryissä tai kiinnitetään esim. ketjulla seinään ja telineeseen. Lisäksi pullot merkitään asianmukaisilla varoituskilvillä. Tilapäisellä tulityöpaikalla asetyleeni- ja happipullot säilytetään ja käytetään pullokärryissä. Työn jälkeen pullokärryt on palautettava varastopaikkaan. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty. **Mikäli kaasu- ja nestekaasupulloja varastoidaan tilapäisesti varastokontteihin, tulee konteissa olla kyltti "KAASUPULLOT".**

Laatija
Markus Haavisto

Otsikko
Työkalukonttien vaatimukset

Voimassa alkaen
2026-02-23

Hyväksyjä
Marko Kesti

Asiakirjanro.
INST-125856-v. 2.0

Organisaatio
Boliden Group/ Smelters/ Harjavalta/ Maintenance Management Harjavalta/
Maintenance Department: Annual Shutdown and Subcontracting/ Annual
Shutdown and Maintenance Subcontracting/

BOLIDEN



Laatija
Markus Haavisto

Hyväksyjä
Marko Kesti

Otsikko
Työkalukonttien vaatimukset

Asiakirjanro.
INST-125856-v. 2.0

Voimassa alkaen
2026-02-23

Organisaatio
Boliden Group/ Smelters/ Harjavalta/ Maintenance Management Harjavalta/
Maintenance Department: Annual Shutdown and Subcontracting/ Annual
Shutdown and Maintenance Subcontracting/

1.2 Työkalukontin merkinnät

Kontin merkinnöistä tulee löytyä seuraavat tiedot:

- Kontin omistajan tai haltijan sekä kontin vastuuhenkilön tiedot
- Mahdolliset varoitusmerkit kiinnitettynä oveen, jos kontissa säilytetään kemikaaleja, kaasupulloja tai akkuja
- Jos kontissa säilytetään kemikaaleja, on käyttöturvatiedotteet löydyttävä kontista ja toimitettava tilaajan edustajalle olemassa olevan ohjeen mukaan.
- Ovessa tulee olla merkintä, jos tilassa säilytetään tai ladataan erityyppisiä akkuja.
- Kontissa tulee olla sammutin. Sopiva sammutinmalli varmistettava sammutinhuoltoliikkeeltä. Yleismallina voidaan pitää 6 kg ABC luokan jauhesammutinta.
- Sammutin sijoitetaan kontin sisätiloihin.
- Samoin kontissa tulee olla palovaroitin asennettuna kontin sisäpuolelle.

Laatija
Markus Haavisto

Otsikko
Työkalukonttien vaatimukset

Voimassa alkaen
2026-02-23

Hyväksyjä
Marko Kesti

Asiakirjanro.
INST-125856-v. 2.0

Organisaatio
Boliden Group/ Smelters/ Harjavalta/ Maintenance Management Harjavalta/
Maintenance Department: Annual Shutdown and Subcontracting/ Annual
Shutdown and Maintenance Subcontracting/

BOLIDEN

- *Jos tilassa säilytetään tai ladataan akkuja, tällä on vaikutusta sijoituspaikkaan.*



Laatija
Markus Haavisto

Hyväksyjä
Marko Kesti

Otsikko
Työkalukonttien vaatimukset

Asiakirjanro.
INST-125856-v. 2.0

Voimassa alkaen
2026-02-23

Organisaatio
Boliden Group/ Smelters/ Harjavalta/ Maintenance Management Harjavalta/
Maintenance Department: Annual Shutdown and Subcontracting/ Annual
Shutdown and Maintenance Subcontracting/